

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości nie przekraczającej
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł.

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,
www.staszow.pl

Wydział Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

tel. 15 8648305
e-mail: biuro@staszow.pl

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Serwisowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy”.

Rodzaj zamówienia: usługa
(usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Na przedmiotowe zamówienie składa się:

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe usługi serwisowe świadczone przez Wykonawcę mające na celu utrzymanie we właściwym stanie technicznym 65 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków wybudowanych w następujących miejscowościach gminy Staszów:

Czernica	-	20 szt.,
Dobra	-	6 szt.,
Kopanina	-	20 szt.,
Podmaleniec	-	1 szt.,
Poddębowiec	-	16 szt.,
Wola Osowa	-	2 szt.

Kompleksowe usługi serwisowe wykonywane będą zgodnie z instrukcją obsługi oraz Kartą Gwarancyjną określającą uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) jako uprawnionego z tytułu gwarancji jakości i obejmują między innymi:

1. Sprawdzenie stanu substancji wyflotowanych (tłuszcze i inne), czyli tzw. kożucha.
2. Kontrola poziomu osadu czynnego w oczyszczalni (częstotliwość – co 3 tygodnie).
3. Usuwanie wg potrzeb nieczystości z kraty koszowej, komory osadu czynnego, osadnika wtórnego i filtra doczyszczającego przy zachowaniu stałego poziomu cieczy.
4. Usuwanie osadu zgromadzonego na dnie zbiornika przy zachowaniu stałego poziomu cieczy w zbiorniku w przypadku gdy poziom osadu, mierzony zgodnie z instrukcją obsługi przekracza 65%.
5. Czyszczenie filtra na rurze wylotowej z oczyszczalni.
6. Czyszczenie filtra dmuchawy napowietrzającej (częstotliwość – co 4 tygodnie).
7. Kontrola ilości zużytej wody pod kątem ilości dopływu ścieków do bioreaktora.

8. Kontrola jakości ścieków surowych pod kątem obecności w ściekach nadmiernej ilości substancji agresywnych, nieulegających biodegradacji, takich jak: (wybielacze, antybiotyki, skropliny z kotłów kondensacyjnych itp).
9. Kontrola poprawności nastawów w rozdzielaczu powietrza.
10. Kontrola szczelności instalacji w zakresie przedostawania się do instalacji wód deszczowych.
11. Kontrola szczelności połączeń przewodów doprowadzających ścieki do oczyszczalni.
12. Kontrola drożności wentylacji bioreaktora.
 - a) sprawdzanie nastawy pracy dmuchawy napowietrzającej,
 - b) sprawdzanie prawidłowej pracy dyfuzora napowietrzającego.
13. Kontrola działania elektrozaworu (regulacja nastawy w sterowniku).
14. Prowadzenie dziennika użytkowania oraz dziennika konserwacji i napraw oczyszczalni ścieków:
 - a) dokonywanie wpisów regularnych prac, np. pomiar osadu, czyszczenie filtra dmuchawy, pompowanie nadmiaru osadu itp.
 - b) dokonywanie wpisów prac wykonywanych sporadycznie, np. spłukanie mechanicznego zanieczyszczenia w kanalizacji doprowadzającej i jego usunięcie,
 - c) dokonywanie wpisów prac wyjątkowych, np. zatkanie się kanalizacji – przyłącza, uszkodzenie urządzenia – zamknięć, pokrywy itp. lub awarie wyposażenia oczyszczalni z podaniem dokładnego czasu.

Każdy wpis do książki użytkowania musi zawierać datę, opis wykonanej pracy, stwierdzenie wady itp. W książce użytkowania musi znaleźć się wpis o regularnej kontroli, oraz regularnej kontroli próbek ścieków.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 13 lub telefonicznie pod numerem tel. 15864 83 47.

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Jolanta Klimek - Kierownik Wydziału Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska.

3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany / pożądaný termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy są uprawnieni do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza: cena - 100 % .

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31, sekretariat - pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr 15 864-83-04 w terminie do dnia **07.02.2024 roku do godz. 12⁰⁰** .

Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk w załączeniu.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana/ udostępniona na stronie internetowej www.bip.staszow.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Staszów, dnia 01.02.2024 roku

Zatwierdzam:

**Z up. BURMISTRZA
dr inż. Ewa Kondek**

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy