

## **Uczestnicy postępowania**

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój - Przebudowa drogi gminnej Wola Osowa - Jasień Nr 385048T”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.756 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

### **Pytania:**

- „1. Czy w związku z poszerzeniem i podniesieniem niwelety drogi istniejącą barierę energochłonną na odc. od km 1+200÷1+280 po stronie prawej należy doliczyć do wyceny jako do przestawienia
2. W opisie technicznym w pkt. 4.3 podano do ustawienia bariery energochłonne typ SP-04 natomiast w pozycji 22 d.4 kosztorysu widnieje bariera SP-05. Jaki typ barier należy uwzględnić w wycenie? Jaki ma być rozstaw słupków?”

### **Odpowiedzi:**

Ad.1

Przy określeniu ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić regulację wysokości dostosowując ją do nowo projektowanej.

Ad. 2

W dokumentacji projektowej w opisie technicznym w pkt. 4.3 błędnie podano typ bariery energochłonnej. Przy wycenie należy uwzględnić bariery typu SP 05 zgodnie z przedmiarem robót i opisem technicznym pkt. 5.2.4 oraz częścią graficzną dokumentacji, rozstaw słupów co 2,00 m.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW