

KARTA OBIEKTU

1.	Nazwa obiektu budowlanego	Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole
2.	Numer inwentarzowy obiektu (jesli posiada)	
3.	Numer ewidencyjny działki	250/1
4.	Adres budynku	Mostki 56
5.	Numer telefonu	15-864-51-76
6.	E-mail	szkolamostki@poczta.onet.pl
7.	NIP	866-171-27-18
8.	REGON	260042652
9.	Właściciel obiektu budowlanego/zarządca obiektu budowlanego	Gmina Staszów
10.	Rodzaj konstrukcji/technologia /n.p: murowana, stalowa, żelbetowa, drewniana, inna/	murowana
11.	Liczba osób użytkujących budynek: /np. uczniowie+ nauczyciele +obsługa/ szt	146 + 9 lokatorów mieszkań
12.	Powierzchnia zabudowy [m ²]	630,0 m ²
13.	Powierzchnia użytkowa [m ²]	585,0 m ²
14.	Kubatura[m ³]	1755,0 m ³
15.	Ilość kondygnacji /nadziemne, podziemne/[szt]	- na części budynku jedna kondygnacja bez podpiwniczenia - na części budynku dwie kondygnacje z podpiwniczeniem

16.	Rok budowy (jeżeli była rozbudowa, przebudowa to też należy podać)	1963 r.
17.	Dokumentacja budynku (np.: kompletna, niekompletna, brak)	niekompletna
18.	Dokumentacja użytkowania (np: jest kompletna, niekompletna, brak) (np. Dokumentacja odbioru budynku, dokumentacja eksploatacyjna wraz z protokołami okresowych kontroli stanu technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczącymi budynku, dokumentacja eksploatacyjna, w tym metryka instalacji piorunochronnej, dokumentacja powykonawcza robót budowlanych i remontów wraz z protokołami odbioru tych robót)	niekompletna, protokoły: - z okresowej kontroli rocznej polegającej na sprawdzeniu sprawności technicznej elementów budynku i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne, - z przeglądu rocznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, - okresowej kontroli przewodów kominowych, - okresowego przeglądu i kontroli szczelności instalacji gazowej i urządzeń gazowych, - odbioru wykonanych prac w ramach przeglądu serwisowego kotłowni gazowej, - z badań urządzeń elektrycznych i urządzeń elektrycznych, - z badania instalacji odgromowej budynku, - okresowej kontroli raz na 5 lat polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego.
19.	Książka obiektu budowlanego (np.: jest kompletna, niekompletna, brak)	kompletna
20.	Źródło ciepła – rodzaj ogrzewania, (poj. i ilość zbiorników)	Ogrzewanie gazowe – piec Buderus
21.	Ilość kotłów	1
22.	Moc kotła [kW]	58 kW

23.	Rok produkcji kotła	2001
24.	Ilość zużytego oleju opałowego (w litrach) lub gazu ziemnego (w m	8300,00 m ³
25.	Uwagi	brak