

## **Uczestnicy postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Przebudowa boiska wielofunkcyjnego zlokalizowanego w Staszowie na działkach nr 5791/2 i 5669/17 z wydzieleniem placu zabaw**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące ww. zamówienia wyjaśniam:

### **Pytanie:**

„(...)

1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wykonania podbudowy boiska i placu zabaw na podbudowę z kruszywa?
2. W przedmiarze oraz opisie technicznym do projektu pojawia się zapis dot. piłkochwyków wykonanych z panela zaś na rysunkach pojawia się piłkochwyk z siatki stalowej. Prosimy o uściślenie.”

### **Odpowiedź:**

Ad.1.

Zgodnie z zapisami SIWZ.

Ad. 2.

Zamawiający wymaga wykonania piłkochwyków z zastosowaniem siatki z paneli stalowych o układzie pionowym zgrzewanych z prętów  $\varnothing$  6/5/6 ocynkowanych i malowanych proszkowo w kolorze zielonym.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW