

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Modernizacja boiska treningowego przy stadionie miejskim w Staszowie**”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

Pytania I:

„(...) Zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający o sprecyzowanie jaki typ granulatu EPDM należy użyć do wypełnienia trawy syntetycznej:

- EPDM z recyklingu
- EPDM z produkcji pierwotnej

Prosimy również o podanie koloru w/w granulatu.”

Odpowiedź I:

Granulat EPDM z recyklingu, kolor granulatu czarny.

Pytania II:

„(...) Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

Czy trawa sztuczna ma być zasypana granulem EPDM pochodzącym z produkcji pierwotnej czy recyklingu?

Słupy piłkochwyty mają być z profilu 80x80x3 mm czy 120x6mm ?”

Odpowiedź II:

Granulat EPDM z recyklingu, kolor granulatu czarny.

Piłkochwyty z siatki plecionej polietylenowej na słupkach 80x80x3cm – zgodnie z załączonym przedmiarem.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW