

UWAGA:

zachować minimalne odległości od istniejących sieci zgodnie z warunkami technicznymi

W odległości 30m od rozsączenia nie ma studni

Instalacja w odległości minimum 2m od granicy działki

Legenda:

-proj. rura kanalizacyjna
-proj. drenaż rozsączający
-proj. zaliznikowe przyłącze elektryczne

BPOŚ10 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (10 RLM)
BPOŚ6 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (6 RLM)
BPOŚ4 -proj. bezprądowa przydomowa oczyszczalnia ścieków (4 RLM)
PSS - proj. przepompownia ścieków surowych
PSO - proj. przepompownia ścieków oczyszczonych
SChN - proj. studnia chłonna w nasypie
SR - proj. studnia rewizyjna

Nazwa opracowania:
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Inwestor: GMINA STASZÓW

Adres inwestycji :	Nr działki :	Branża:	Faza:
Podmaleniec	421	Sanitarna	PB

Tytuł rysunku : Plan zagospodarowania terenu

Skala: 1:500

Data: 01.2020

Sporządził: MGR INŻ. M. SAŁATA

Podpis:

Nr rysunku: 84