

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie” realizowana w ramach zadania pn: Przebudowa boiska do piłki nożnej w Wiązownicy Kolonii oraz przebudowa boiska do piłki nożnej i zaplecza sportowego w Staszowie”.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

Pytania:

„Instalacje elektryczne.

1. Prosimy o uzupełnienie SIWZ o plan trasy przyłącza kablowego wraz ze schematem ideowym zasilania.
2. Prosimy o zamieszczenie schematu rozdzielni RNN.
3. Prosimy o szczegółowe podanie parametrów opraw oświetleniowych.
4. W opisie technicznym w punkcie nr 7 jest wzmianka o sieci logicznej - brak dokumentacji, schematu oraz przedmiarów dotyczących w/w instalacji - prosimy o uzupełnienie.
5. Brak dokumentacji w zakresie instalacji fotowoltaicznej - prosimy o uzupełnienie.
6. W opisie technicznym w punkcie nr 5 dotyczącym zasilania budynku jest przewód YDY 5x10 mm² wraz z rurą RL-37 - bark takiej pozycji w przedmiarze - prosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedzi:

Ad.1

Zasilanie rozbudowy budynku z części istniejącej przewodem 5 x 4 mm² - poz. 191 i 192 przedmiaru.

Ad.2

Rozdzielnię należy wyposażyć w elementy zgodnie z przedmiarem.

Ad.3

W projekcie lampy dostosowane są wg następujących zasad:

- strefy komunikacji, korytarze – natężenie 100 lx,
- szatnie, łazienki, WC – natężenie 200 lx.

Ad.4

Nie dotyczy.

Ad.5

W poz. 207 przedmiaru należy uwzględnić m.in. niżej wymienione elementy:

- 1) panele fotowoltaiczne 18 szt. moc 250 Wp/szt.,
- 2) falownik AC/DC 5,0 kW,
- 3) skrzynka z rozłącznikami in ochronnikami przeciwprzepięciowymi po stronie DC,
- 4) skrzynka z zabezpieczeniem nadprądowym i ochronnikiem przepięć po stronie AC,
- 5) zestaw konstrukcji wsporczej pod panele PV na dach pokryty blachą,
- 6) przewody solarne 6mm²,
- 7) wyłącznik ppoż. do paneli,

Ad.6

W opisie technicznym w pkt 5 pomyłkowo zamieszczono opis przyłącza nowo projektowanego zewnętrznego, natomiast przyłącze będzie zrealizowane z tablicy zlokalizowanej w istniejącym budynku (patrz odp. na pytanie nr 1).

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.), informuję, że zmieniam treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

- SIWZ – pkt 18.2 i 18.3 w następujący sposób:
 - przedłużam termin składania ofert do dnia **14.01.2021r.** do godz. **11⁰⁰** (pkt 18.2 SIWZ),
 - otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.01.2021r.** o godz. **11¹⁵** (pkt 18.3 SIWZ).
- Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia – poz. 7 decyzja o pozwoleniu na budowę (*zastąpienie omyłkowo zamieszczonego dokumentu*)

jest:

- „decyzja nr 7 – 176/2018 z dnia 17 września 2018 roku”

zmienia się na:

- „decyzja nr 7 – 2/2018 z dnia 08 stycznia 2018 roku”.

W/w decyzję pozwolenia na budowę udostępniono na stronie www.bip.staszow.pl w zakładce Zamówienia Publiczne 2020 przy przedmiotowym postępowaniu (**poz. 58**), jako załącznik do wyjaśnienia i zmiany SIWZ z dnia **07.01.2021r.**

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW