

BZP.271.9.4.2020.I

Staszów, dnia 19.02.2020r.

Uczestnicy postępowania

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „**Rozbudowa infrastruktury sportowej przy Zespole Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa im. Papieża Jana Pawła II w Czajkowie**” realizowane w ramach projektu pn.: **Modernizacja infrastruktury sportowej na terenie Gminy Staszów**”

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

Pytanie:

„Proszę o wyjaśnienie dot. wykonania muru oporowego przy boisku w miejscowości Czajków. Proszę o podanie detali zbrojenia ławy betonowej - rozmieszczenie jarzemka, rodzaj drutu, rodzaju - klasy betonu z jakiego powinna zostać wykonana ława muru oraz murek oporowy.”

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia zamieszczone w dniu 17.02.2020r. wyjaśnienia:

- ława o szerokości 0,4m wraz z cokołem o szerokości 0,2m zaprojektowana została z betonu C20/25 (W8),
- strzemiona \varnothing 6 w rozstawie co 25 cm stal AO, pozostałe pręty AIII.

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, informuję, że przedłużam termin składania ofert do dnia **25.02.2020r. do godz. 11⁰⁰** (pkt. 18.2 SIWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu **25.02.2020r. o godz. 11¹⁵** (pkt. 18.3 SIWZ).

Miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmieniona.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY STASZÓW