

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości netto mniejszej niż 130 000 złotych

Gmina Staszów

28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,
www.staszow.pl

Wydział Organizacyjny
(komórka organizacyjna Urzędu)

tel. (15) 864-83-05,

e-mail: biuro@staszow.pl

adres strony internetowej postępowania: -----

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

„Zakup agregatu mobilnego na przyczepie transportowej o mocy 120 kW na potrzeby Gminy Staszów w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026”

Rodzaj zamówienia: dostawa

(usługa/dostawa/robota budowlana)

I. Określenie przedmiotu zamówienia:

CPV: [31122000-7](#) – Jednostki prądotwórcze

I. Specyfikacja techniczna :

LP	Wymagane parametry	
1.	Urządzenie musi być fabrycznie nowe przeznaczone do awaryjnego zasilania prądem	
2.	Urządzenie musi posiadać Deklarację Zgodności CE producenta	
3.	Urządzenie musi posiadać moc znamionową minimum 120,0 kW/150,0 kVA	
4.	Urządzenie musi być zainstalowane na przyczepie do przemieszczania za pomocą pojazdu mechanicznego	
5.	Prąd znamionowy PRP 217,0 A / 1 faza	
6.	Częstotliwość 50 Hz	
7.	Napięcie 230 V / 400 V	
8.	Pojemność zbiornika paliwa 420 l (powiększony)	
9.	Zużycie paliwa dla 50% / 75% / 100% 11 / 16,5 / 22 L	
10.	Gwarantowana moc akustyczna Lwa 96 dBA	

11.	Waga agregatu bez paliwa 1750 kg	
12.	Wymiary D x S x W 3000 x 110 x 1700 mm	
13.	Turbodoładowany	
14.	Prądnica Machtmann bezszczotkowa	
15.	Układ SZR	
16.	Sterownik ComAp IL-AMF25	
17.	Cewka wybijkowa wyłącznika	
18.	Transformatorowa ład. akumulatora	
19.	Grzałka bloku silnika	
20.	System paliwowy: pompa wtryskowa	
21.	Mechaniczny regulator obrotów	
22.	Punkty zaczepowe do podnoszenia	
23.	Płozy ułatwiające mocowanie do podłoża	
24.	Producent silnika YUCHAI	
25.	Model silnika YC6A245L-D21	
26.	Moc silnika 138 kW / 188 KM	
27.	Turbodoładowanie Tak	
28.	Emisja spalin STAGE II	
29.	Obroty 1500 obr/min	
30.	Regulacja obrotów elektroniczna	
31.	Pojemność silnika 7250 cm ³	
32.	Liczba cylindrów 6	
33.	Układ paliwowy pompa wtryskowa	
34.	Instalacja 24 V	
35.	Pojemność cieczy chłodzącej 22,0 l	
36.	Pojemność miski olejowej 20 l	
37.	Model prądnicy SLG- 274G	
38.	Napięcie znamionowe 230V / 400V	
39.	Współczynnik mocy (cos φ) 0,8	
40.	Moc znamionowa 120,0 kW / 150,0 kVA	
41.	Stopień ochrony IP 23	
42.	Konstrukcja jednolozyskowa	
43.	Technologia bezszczotkowa	

44.	Sprawność 98 %	
45.	Regulacja napięcia AVR, cyfrowy	
46.	Materiał stojan / wirnik 100% miedź	
47.	Gniazda 230V 16A, 230V 32A, 400V 32A, 400V 125A 2	
48.	Typ sterownika: ComAp InteliLite AMF 25	
49.	Intuicyjny interfejs graficzny	
50.	Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem	
51.	Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora	
52.	Dziennik zdarzeń: do 350 pozycji	
53.	Pomiar wartości prądu w 3 fazach	
54.	Pomiar wartości napięcia sieci i generatora	
55.	Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej	
56.	Licznik energii czynnej i biernej generatora	
57.	Licznik czasu pracy, liczniki przeglądów	
58.	Liczniki wielofunkcyjne, do konfiguracji wg potrzeb	
59.	Pomiar napięcia akumulatora	
60.	Pełne zabezpieczenie silnika i prądnicy	
61.	Silnik Yuchai YC6A245L-D21	
62.	Układ SZR - Samoczynnego Załączania Rezerwy	
63.	Presostat niskiego ciśnienia oleju	
64.	Termostat wysokiej temperatury silnika	
65.	Grzałka silnika z termostatem	
66.	Filtr paliwa	
67.	Akumulator rozruchowy 2x 80 Ah	
68.	Transformatorowa ładowarka akumulatora	
69.	Prądnica bezszczotkowa, samowzbudna	
70.	Włącznik główny	

71.	Cewka wybijakowa wyłącznika generatora	
72.	Sterownik ComAp IL-AMF25	
73.	Sygnalizator dźwiękowy awarii	
74.	Przycisk awaryjnego zatrzymania	
75.	Obudowa wyciszona	
76.	Kontrola poziomu paliwa	
77.	Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy	
78.	Tłumik spalin z kompensatorem drgań	
79.	Uchwyty załadunkowe	
80.	Agregat uzupełniony płynem chłodniczym oraz olejem silnikowym	
81.	Agregaty pracujące jako zasilanie rezerwowe 60 miesięcy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem wykonywania wymaganych przeglądów okresowych	

II. Urządzenie musi być kompletne, wolne od wad fizycznych (m. in. konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych, technicznych) oraz prawnych, spełniającym poniższe wymagania przy czym Zamawiający dopuszcza złożenie oferty z wyposażeniem lepszym od wymagań minimalnych.

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 107 lub telefonicznie pod numerem tel: (15)864-83-25

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pan Mariusz Sobieniak

3. Termin wykonania zamówienia:

Wymagany / pożądaný termin realizacji zamówienia – do 29.12.2025r.

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Posiadają doświadczenie w realizacji dostaw odpowiadających przedmiotowi zamówienia , dysponują wykwalifikowanymi pracownikami i niezbędnym sprzętem.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów, ul. Opatowska 31, sekretariat - pokój 104 osobiście, pocztą, lub e-mailem : biuro@staszow.pl w terminie do dnia 8 grudnia 2025 r. do godz. 9⁰⁰

a) Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - druk do pobrania na stronie internetowej www.staszow.pl.

b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz do uzupełnienia dokumentów składanych wraz z ofertą.

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.staszow.pl najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana wykonawcy, którego ofertę wybrano telefonicznie, drogą elektroniczną.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Staszów, dnia 02.12.2025 r.

**Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
dr Leszek Kopec**